

**CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE HUESCA Y BARRIOS RURALES  
NOVIEMBRE DE 2021**

<b>PUNTO DE MUESTREO</b>	<b>PUNTO DE TOMA</b>	<b>ANÁLISIS RD 140/2003</b>	<b>FECHA</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>RED HUESCA</b>	Fuente Plaza Concepción Arenal	Control Red	04/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Fuente Plaza de la Universidad	Control Red	10/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Depósito Copa	Control Depósito	10/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Fuente Parque Universidad	Control Red	17/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Guardería Las Pajaritas	Grifo	17/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED PAULESAS</b>	Gasolinera Km. 3	Grifo	25/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Depósito Copa	Completo Depósito	25/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUESCA</b>	Fuente Calle Valencia	Completo Red	25/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED BANARIÉS</b>	Depósito Banarriés	Completo Depósito	25/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED HUERRIOS</b>	Depósito Huerrios	Completo Depósito	25/11/2021	AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN PAULESAS, HUERRIOS, CUARTE, BANARIES, APIES, FORNILLOS DE APIES</b>	Fuentes	Control organolépticos, cloro y Ph	2 veces por semana	CORRECTO
<b>RED DE DISTRIBUCIÓN HUESCA</b>	Fuentes	Control organolépticos, cloro y pH	Diario	CORRECTO
<b>RED TABERNA DEL ISUELA, BUÑUALES</b>	Fuentes	Control organolépticos, cloro y pH	Semanal	CORRECTO