

BANDO DE LA ALCALDESA

Debido a las abundantes lluvias del último mes, se ha producido una subida del nivel freático hasta la tapa de los pozos de captación y tratamiento del agua del manantial de Las Paulesas.

En consecuencia, la cloración del agua captada en dicho manantial no es totalmente efectiva y por tanto, el agua que se suministra no se puede asegurar que sea apta para consumo humano, ya que el nivel de cloro libre residual es bajo y variable.

Por tanto, se advierte a los usuarios del sistema de Las Paulesas que durante los próximos días y hasta nuevo aviso, el agua suministrada no es apta para el consumo humano y, por tanto, no debe usarse para este fin.

En cuanto el nivel freático baje, se estabilice y el sistema de cloración pueda funcionar correctamente, se dará aviso de que el uso doméstico puede reanudarse.

Lo que se publica para general conocimiento.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica.

LA ALCALDESA